



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他

申请编号: 24ZAS01P04D31-50037

(任务编号)


产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R,
NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R,
NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R,
NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P,
NDZ3AT-250(10)P, NDZ3AT-300(10)P,
NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



试验报告

产品名称：直流接触器 型 号：NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R,NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R,NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R,NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P,NDZ3AT-250(10)P, NDZ3AT-300(10)P,NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-02-05 完成日期：2024-02-05	委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业：良信电器（海盐）有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场 前路 1799 号															
试验依据标准：GB/T 14048.4-2020《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）》																
试验结论：合 格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页。																
主检：  日期：2024.02.05																
审核：  日期：2024.02.05																
签发：  日期：2024.02.05																
备注： <table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>产品生产企业名称 及地址变更</td><td>上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号</td><td>良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场 前路1799号</td></tr><tr><td>原自我声明编号</td><td colspan="2">2022000304000416</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">23ZAS01P04D31-40073</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table> 该报告测试数据来源于 CQC 标志认证报告：00901-V2024CQC107502-1164833， 原检测单位上海电器设备检测所有限公司		变更项目	变更前	变更后	产品生产企业名称 及地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场 前路1799号	原自我声明编号	2022000304000416		原测试报告编号	23ZAS01P04D31-40073		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
产品生产企业名称 及地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场 前路1799号														
原自我声明编号	2022000304000416															
原测试报告编号	23ZAS01P04D31-40073															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页:

NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R,
NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R, NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P,
NDZ3AT-250(10)P, NDZ3AT-300(10)P, NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P
Uimp: 6kV;

Ui: NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P, NDZ3AT-250(10)P,
NDZ3AT-300(10)P, NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P: 1500V;
NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R,
NDZ3AT-300(10)R, NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R: 1000V;

Ith: 400A;

使用类别: DC-1;

NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R,
NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R: DC-1: Ue/Ie: DC1000V/20A;
NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P, NDZ3AT-250(10)P, NDZ3AT-300(10)P,
NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P : DC-1: Ue/Ie: DC1500V/10A;

Us: DC12V, DC24V;

极数 1P ;

外壳防护等级: IP67(触头部分),

配用的辅助触头 (本体):

1NO;

Ith: 2A;

DC-12: Ue/Ie: DC24V/0.1A;

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/01	温升试验	9.3.3.3	见报告： 00901-V2023CQ C107502-1084241
02	动作范围	9.3.3.2	见报告： 00901-V2022CQ C107502-985090
03	介电性能	9.3.3.4	见报告： 00901-V2023CQ C107502-1084241
04	线圈功耗	9.3.3.2.1.2	见报告： 00901-V2022CQ C107502-985090
05	极阻抗	9.3.3.2.1.3	见报告： 00901-V2023CQ C107502-1084241
II/06	接通和分断能力	9.3.3.5	
07	约定操作性能	9.3.3.6	
III/08	预期电流“r” 试验	9.3.4.2.2	
V/09	接线端子机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
10	电气间隙和爬电距离	8.1.4	见报告： 00901-V2022CQ C107502-985090
11	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	
12	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	
13	耐非正常热和着火危险	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
14	正常条件下接通与分断能力试验	GB/T 14048.5 8.3.3.5.3	
15	限制短路电流性能	GB/T 14048.5 8.3.4	
	以下空白		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-MAIL: TILVA@TILVA.com

