



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

■新申请 □变更 □其他:

委托编号: 03601-A/Z-23B0543-S


产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3AT-100D, NDZ3AT-150D, NDZ3AT-200D,

NDZ3AT-100G, NDZ3AT-150G, NDZ3AT-200G

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流接触器 型 号: NDZ3AT-100D,NDZ3AT-150D, NDZ3AT-200D,NDZ3AT-100G, NDZ3AT-150G,NDZ3AT-200G 商 标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-01-12 完成日期: 2024-01-25	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDZ3AT-100D,NDZ3AT-150D,NDZ3AT-200D, NDZ3AT-100G,NDZ3AT-150G,NDZ3AT-200G, Ith:200A;Ui:1000V;Uimp:4kV; DC-1:Ue:DC450V/DC750V/DC1000V;Ie:5A; Us: DC12V,DC24V; 极数:1P; 防护等级:IP67(端子除外).	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-03-19	 (检测机构名称、盖章) 2024年03月19日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2024-03-19	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-03-19	
备注: 1.送试样品: NDZ3AT-100D/450V:#01#04#06#08#09 (Us:DC24V) NDZ3AT-150D/750V:#02#05 (Us:DC24V) NDZ3AT-200D/1000V:#03 (Us:DC12V) NDZ3AT-200G/1000V:#07 (Us:DC12V) 2. 本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则及相关产品认证的规定。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-23B0543-S
首页	√	1	03601-A/Z-23B0543-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-23B0543-S
安全型式试验报告	√	37	03601-A/Z-23B0543-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用 (√)
1	程控耐压测试仪	CS9914BXJ	EV71-005	2025.01.12	√
2	干湿温度计	272 型	TK10-027	2024.09.04	√
3	空盒气压表	DYM3	FP80-015	2024.05.15	√
4	数据采集处理系统	Genesis	EI56-010	2024.07.03	√
5	通断能力.AC4 电寿命试验装置	TD-I	744-002	2024.08.25	√
6	分流器	FLP1-3/3	EI31-013	2025.06.11	√
7	弯曲试验机	SY	746-072	2024.04.06	√
8	扭力螺丝刀	RTD500CN	FM22-004/ 5	2024.10.16	√
9	电子秒表	PC396	HT15-006	2024.12.15	√
10	试验线	SQBX-50	LG11-008	2024.05.19	√
11	砂尘试验箱	SC-500	746-009	2024.09.04	√
12	数显式推拉力计	SH-10	FM24-018	2024.05.21	√
13	玻璃温度计	/	TT10-040	2024.02.02	√
14	玻璃温度计	/	TT10-041	2024.02.02	√
15	工频耐电压试验仪	PFT6	745-047	2024.09.10	√
16	湿热试验箱	SR-110	746-044	2024.12.03	√
17	PH 计	SG2	CP02-004	2024.06.07	√
18	电导率仪	ER60-019	DDSJ-307F	2024.03.19	√
19	灼热丝试验仪	ZRS-H	746-111	2024.03.23	√
20	低压大电流电源设备	DLY-1	749-797-6	2024.09.04	√
21	数据采集/开关单元	34970A	TT11-008	2024.09.18	√
22	热电偶	T 型	TT30-007	2024.09.18	√
23	扭力螺丝刀	RTD500CN	FM22-059	2024.08.25	√
24	冲击电压试验仪	GC-16	EV70-006	2024.04.11	√
25	介电实验设备	705-5-P5-B	745-023	2024.09.04	√
26	游标卡尺	MNT-150	LS01-081	2024.07.31	√
27	时间/电压特性试验台	SJ/CJ-III	743-002	2024.06.28	√
28	数显万用表	Fluke289c	ER81-019	2025.02.02	√
29	温度 SPEEDY 试验箱	CH1000T-3-ESSL	746-142	2024.12.17	√
30	数据采集仪	Saturn-BE12	EI56-011	2024.05.26	√
31	功率计	WT230	EP05-007	2024.07.03	√
	以下空白				

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn