



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635931

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
B 型剩余电流动作断路器

NDB1LE-63;Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230/240V (1P+N、2P)、AC400/415V (3P、3P+N、4P);
In: C 型: 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; D 型:
6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C 型, D 型; I Δ n: 30mA/B 型, 电
子式; I Δ m: 630A; Ics: 6kA; Icn: 6kA; 极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N
(3 个保护极, N 极常通)、4P; 1P+N、3P+N: 不适用于隔离, 2P、3P、4P: 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008;GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 31 日 有效期至: 2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635931

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3型号的解釋:

ND B 1 L E - 63
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 低压小型断路器;
- (3) 设计序号;
- (4) 剩余电流动作;
- (5) 电子式;
- (6) 壳架等级额定电流(A);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司