



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635929

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
NDB2LE-63; 详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635929

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB2LE-63

Uimp: 4kV;

Ui: 440V;

Ue: AC230/240V(1P+N(带 1 个保护极, N 极常通), 2P),
AC380/AC400/415V(3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭), 4P);

In: 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;

I Δ n: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA;

额定剩余动作类型: A 型, AC 型;

额定剩余动作类型: 电子式;

I Δ m: 630A;

Ics: 7.5kA;

Icn: 10kA;


极数: 1P+N(带 1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭), 4P;
1P+N(带 1 个保护极, N 极常通)不适用于隔离; 2P, 3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极

可开闭), 4P 适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz

3.3 型号的解释:

ND B 2 L E- □ □ □ / □ / □



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635929

证书附页：第 2 页 共 2 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司