



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302635895

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

NDG1-100, NDG1A-100, NDG1C-100 额定冲击耐受电压 (Uimp): 6kV; 额定绝缘电压 (Ui): 1000V;
约定发热电流 (Ith): 100A; 额定工作电压 (Ue):
AC230/240/400/415V (1P), AC400/415V (2P, 3P, 4P); 额定工作电流 (Ie):
16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 额定短时耐受电流 (Icw): 20Ie/1s; 额定短路接
通能力 Icm (峰值): $1.41 \times 20Ie$ (16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A); $1.42 \times 20Ie$ (80A, 100A);
使用类别: AC-22A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 频率: 50/60Hz; 外壳防护等级: IP20 (接线端子
除外); 型号解释详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 31 日 有效期至: 2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302635895

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司