



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636130

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3Z-250VM；具体参数请见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636130

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDM3Z-250VM;

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 8kV;

额定绝缘电压(U_i): 1500V;

额定工作电压(U_e): DC1000V, DC1100V;

额定电流(I_n): 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}): DC1100V 10kA; DC1000V: 20 kA (5ms);

额定极限短路分断能力(I_{cu}): DC1100V 10kA; DC1000V: 20 kA (5ms);

选择性类别: A;

适用于隔离;

接线方式: 见下图;

配用的辅助触头(1NO1NC, 2NO2NC):


型号: FC38-250ZS;

I_{th} : 3A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A

直流接线方式如下:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636130

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司