



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629072

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器
NDK1-50, NDK1-60, NDK1-80；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629072

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDK1-50,NDK1-60,NDK1-80

Uimp:8kV;

Ui:690V;

NDK1-50:

Ith:60A;

AC-6b:Ue/Ie/Qe:AC230V/22A/15kvar, AC400V/36A/25kvar, AC690V/52A/36kvar;

Us:AC24V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,50/60Hz;

NDK1-60:

Ith:80A;

AC-6b:Ue/Ie/Qe:AC230V/29A/20kvar, AC400V/48A/33.3kvar,

AC690V/69A/48kvar;

Us:AC24V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,50/60Hz;

NDK1-80:

Ith:80A;

AC-6b:Ue/Ie/Qe:AC230V/36A/25kvar, AC400V/58A/40kvar, AC690V/84A/58kvar;

Us:AC24V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,AC400V,50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头:(本体)

2NO1NC,1NO2NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司