



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629483

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、NDC1N-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004、
NDC1MN-500、NDC1MN-5004、NDC2-750、RNDC1-1300、NDC1M-1300；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 15 日 有效期至：2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629483

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、NDC1N-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004、
NDC1MN-500、NDC1MN-5004、NDC2-750R、NDC1-1300、NDC1M-1300:

Uimp: 12kV;Ui:1250V;

Ith: 750A(NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、

NDC1N-5004NDC2-750R);700A(NDC1M-500、NDC1M-5004、NDC1MN-500、
NDC1MN-5004);1300A(NDC1-1300、NDC1M-1300);

使用类别: AC-3(NDC1-500、NDC1-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004)

AC-4(NDC1N-500、NDC1N-5004、NDC1MN-500、NDC1MN-5004),

AC-1(NDC1-500、NDC1-5004、NDC2-750R、NDC1-1300、NDC1M-1300):

Ue:AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/(660/690)V/1000V/1140V, NDC1-500、
NDC1-5004:

AC-1: Ie:750A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V).

AC-3: Ie:500A(220/230/240V、380/400/415V); 355A(660/690V);

NDC1M-500、NDC1M-5004:

AC-1: 700A(220/230/240V、:380/400/415V、660/690V、1000V、1140V);

AC-3: 500A(220/230/240V、380/400/415V)、355A(660/690V);

NDC1N-500、NDC1N-5004、NDC1MN-500、NDC1MN-5004:

AC-4: Ie:147A(220/230/240V、380/400/415V); 145A(660/690V),

3P, 4P.

NDC2-750R:

AC-1: Ie:750A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、
1140V);3PNDC1-1300、NDC1M-1300:

AC-1: Ie:1300A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V);3P

Us:AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50/60Hz; DC48V、DC110V,

DC220V;AC/DC48~132V, AC/DC100~250V:

配用的辅助触头 NF1(外置): Ith:10A,Ui: 690V; AC-15: 400V/0.95A、415V/0.95A、
AC480V/0.5A; DC3230V/0.154

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司