



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630489

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

NDB1L (G)-32、NDB1AL (G)-32、NDB1CL (G)-32、NDB1NL-32 额定冲击耐受电压(Uimp):4kV; 额定绝缘电压(Ui):440V; 额定剩余动作类型: AC 型、A 型(10mA 无 A 型), 电子式; Ue: AC230/240V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; 瞬时脱扣类型: C 型; I Δ n: 30mA、10mA (G 型无 10mA); I Δ m: 500A; Ics=Icn: 4.5kA; 极数: 2P(1 个保护极, N 极可开闭) 适用频率: 50/60Hz 适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 17 日 有效期至: 2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

