



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307628489

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW1-3200, NDW1A-3200；参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307628489

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDW1-3200,NDW1A-3200

Uimp:12kV;

Ui: 1000V;

Ue: NDW1-3200:AC400/415V,AC690V;

NDW1A-3200:AC220V/230V/240V,AC380/400/415V,AC440/480V,AC660V/690V;

In: 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A; 过电流脱扣类型:电子式;

Ics:

NDW1-3200:85kA (AC400V/415V),65kA(AC690V)

NDW1A-3200: 85kA(AC220V/230V/240V,AC380/400V/415V) ,65kA :
(AC440/480V,AC660V/690V);

Icu:

NDW1-3200: 100kA (AC400V/415V) ,75kA : (AC690V);

NDW1A-3200:100kA:

(AC220V/230V/240V,AC380/400V/415V) ,75kA:(AC440/480V,AC660V/690V);

Icw:

NDW1-3200: 85kA/1s(AC400V/415V) ,55kA/1s(AC690V);

NDW1A-3200: 85kA/1s : (AC220V/230V/240V,AC380/400V/415V),

55kA/1s:(AC440/480V,AC660V/690V);

选择性类别:B 类;

极数:3P,4P;

适用频率:50/60Hz;

配用的辅助触头:

NDW1-3200: (双断点桥式, 四常开四常闭,六常开六常闭)

Ith:6A

AC-15:0.79A/AC380V;DC-13 0.27A/DC220V;

NDW1A-3200:(NWT1- A4 (四组转换); NWT1- A44 (四开四闭); NWT1- A6 (六
组转换); NWT1- A66 (六

开六闭) (已获得 CQC 证书: 证书编号 CQC20012271652))

Ith:10A

AC-15:AC400V/3A;AC-12:AC250V/10A;DC-13: DC220V/1.2A;DC-12:

DC250V/5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司