



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629084

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB6A-63H, NDB6AZ-63H, NDB6AH-63LP；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629084

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB6A-63H,NDB6AZ-63H,NDB6AH-63LP

Uimp:4kV; Ui:500V;

Ue: NDB6A-63H:AC230V/240V(1P,1P+N),AC110V/120V/230V/240V(2P),

AC400V/415V(3P,3P+N,4P);

NDB6AZ-63H:DC60V/80V,DC110V,DC150V(仅 2TC),AC230V/240V;

NDB6AH-63LP:AC120V(1P),AC240V(2P,3P,4P)

In: NDB6A-63H:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

NDB6AZ-63H:4A(不包含 DC110V 及 DC150V 产

品),6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,

50A,63A;

NDB6AH-63LP:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics: NDB6A-63H:6kA;

NDB6AZ-63H:7.5kA(DC60V/80V,DC150V),6kA(AC230V/240V,4A~16A;DC110V)

,

4.5kA(AC230V/240V,20A~63A);

NDB6AH-63LP:6kA;

Icu: NDB6A-63H:6kA;

NDB6AZ-63H:10kA(DC60V/80V,DC150V),6kA(AC230V/240V,

4A~16A;DC110V),

4.5kA(AC230V/240V,20A~63A);

NDB6AH-63LP:6kA;

选择性类别:A;

极数:NDB6A-63H:1P,1P+N(1 个保护极,N 极常通),2P, 3P,3P+N(3 个保护极,N 极常

通),4P;

NDB6AZ-63H:1P+N(1 个保护极,N 极常通),直流接线方式见下图;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629084

证书附页: 第 2 页 共 2 页



NDB6AH-63LP: 1P, 2P, 3P, 4P;
适用于隔离(N 极常通除外);
适用频率: 50/60Hz.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司