



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630444

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3Z-250, NDM3ZB-250M, NDM3ZB-250H, NDM3Z-250S；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630444

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3Z-250, NDM3ZB-250M, NDM3ZB-250H, NDM3Z-250S
Ui: 1500V (NDM3Z-250, NDM3Z-250S),
1000V (NDM3ZB-250M, NDM3ZB-250H);
Uimp: 8kV; In: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
NDM3Z-250:
Ue: DC500V (3P 外形), DC600V (3P 外形), DC690V (3P 外形),
DC750V (3P 外形), DC1000V/DC1200V/DC1250V (4P 外形);
DC500V (3P 外形): Ics=Icu: 35kA;
DC600V (3P 外形): Ics=Icu: 8kA;
DC690V (3P 外形): Ics=Icu: 5kA;
DC750V (3P 外形), DC1000V (4P 外形): Ics: 25kA, Icu: 40kA;
DC1000V (4P 外形下进线): Ics: 15kA, Icu: 20kA;
DC1200V (4P 外形): Ics=Icu: 10kA;
DC1250V (4P 外形): Ics=Icu: 15kA;
NDM3Z-250S: DC1000V (4P 外形): Ics=Icu: 15kA;
NDM3ZB-250M, NDM3ZB-250H:
Ue: DC250V (3P 外形);
NDM3ZB-250M: Ics=Icu: 20kA;
NDM3ZB-250H: Ics: 52.5kA, Icu: 70kA;
Icw: 5kA/0.1s;
选择性类别: A 类, B 类 (仅 NDM3ZB-250M, NDM3ZB-250H);
适用于太阳能光伏系统 (仅 NDM3Z-250);
接线方式: 见特殊结构说明;
配用的辅助触头:
辅助触头: 2NO2NC, 1NO1NC, 报警触头: 1NO1NC;
分励辅助脱扣器 (FTF1-23TZ/M3-250, FTF1-02DZ/M3-250, 辅助触头对数
1NO1NC);
Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器, 电动操作机构;
带电子电路的附件型号: QT38-250 (欠压脱扣器), DC1-225/250 (电动操作机构);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630444

证书附页: 第 2 页 共 2 页

附件额定电源电压:QT38-250:Us:DC220V;
DC1-225/250:Us:AC220/230V,DC220V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司