



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629065

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3-160C, NDM3-160L, NDM3-160M, NDM3-160; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629065

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM3-160C, NDM3-160L, NDM3-160M, NDM3-160
Ui: 1000V;
Uimp: 8kV;
Ue: AC380/400/415V (NDM3-160C, NDM3-160L);
AC380/400/415V、AC660/690V (NDM3-160M, NDM3-160);
In: 125 A, 140A, 160A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics/ Icu:
NDM3-160C: 30/40kA(AC380/400/415V);
NDM3-160L: 40/50kA(AC380/400/415V);
NDM3-160M, NDM3-160: 50/70kA(AC380/400/415V), 10/20kA(AC660/690V);
选择性类别: A;
极数: 3P(NDM3-160C, NDM3-160L, NDM3-160M), 4P(NDM3-160);
额定频率: 50/60Hz
适用于隔离(N 极代号为 A 的除外);
配用的辅助触头和报警触头 1NO1NC, 2NO2NC: FC34-100
Ith: 3A; AC-15: AC400V/0.3A; DC-13: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器: QT34-100Z; AC220/230V, AC380/400V 50Hz;
电动操作机构: CD2-160/NDM3; AC220/230V, AC380/400V 50Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司