



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629063

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM2L-125, NDM2L-125M, NDM2L-125H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 13 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629063

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM2L-125, NDM2L-125M, NDM2L-125H

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: NDM2L-125, NDM2L-125M: 35kA; NDM2L-125H: 50kA;

Icu: NDM2L-125, NDM2L-125M: 52.5kA; NDM2L-125H: 85kA;

$I\Delta n$: 30mA (仅非延时型)、100mA、300mA、500mA 可调; 延时型/非延时型;

额定剩余动作类型: AC 型(延时型, 非延时型), A 型(延时型, 非延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力($I\Delta m$): 25%Icu;

选择性类别: A 类;

极数: NDM2L-125M, NDM2L-125H: 3P; NDM2L-125: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3

个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离 (3P+N 除外);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头 (2NO2NC, 1NO1NC) 和报警触头 (1NO1NC):

约定发热电流 (I_{th}): 3A;

AC-15: I_e/U_e : 1.5A/AC400V;

DC-13: I_e/U_e : 0.15A/DC220V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司