



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629484

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM3L-630、NDM3L-630S、NDM3NL-630、NDM3NL-630S；参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 15 日 有效期至：2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629484

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM3L-630、NDM3L-630S、NDM3NL-630、NDM3NL-630S

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: 52.5kA (NDM3L-630S、NDM3NL-630S); 70kA (NDM3L-630、NDM3NL-630);

Icu: 70kA (NDM3L-630S、NDM3L-630、NDM3NL-630S、NDM3NL-630);

I Δ n:30mA (仅非延时型)、100mA、300mA、500mA、1000mA(可调); 1A、3A、10A、30A(可

调);

额定剩余动作类型: AC 型(非延时型, 延时型)、A 型(非延时型, 延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力(I Δ m): 25%Icu;

选择性类别: A 类;

极数: 3P,4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

辅助触头:1NO1NC/2 对,报警触头:1NO1NC;

约定发热电流(Ith): 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构: NDM3-800:Us:AC220/230V, AC380/400V 50Hz;

欠压脱扣器: QT38-800:Us:AC220/230V, AC380/400V 50Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司