



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630439

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-250L、NDM3E-250M；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630439

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM3E-250L、NDM3E-250M;

Ue: AC380V/400V/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: 63A、100A、125A、160A、200A、250A;

Ir: (0.4~1.0) In 可调, 步进 0.1A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 35kA (L 型)、50 kA (M 型);

Icu: 35kA (L 型)、50 kA (M 型);

选择性类别: A 类; Icw: 3kA/1s;

极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭); 适用频率: 50/60Hz;

产品适用于隔离 (3P+N 除外);

配用的辅助触头(1NO1NC, 2NO2NC): Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司