



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630434

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM3L-400、NDM3L-400S、NDM3NL-400、NDM3NL-400S；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630434

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NDM3L-400、NDM3L-400S、NDM3NL-400、NDM3NL-400S;
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC380/400/415V;
额定电流(In): 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
额定运行短路分断能力(Ics): 52.5kA (NDM3L-400S、NDM3NL-400S);
70kA (NDM3L-400、NDM3NL-400);
额定极限短路分断能力(Icu): 70kA;
额定剩余动作电流(I Δ n): 30mA(仅非延时型)、100mA、300mA、500mA、
1000mA(可调/延
时型/非延时型);
额定剩余动作类型: AC 型、A 型;
剩余电流脱扣器的类型: 电子式;
剩余接通和分断能力(I Δ m): 0.25Icu;
选择性类别: A;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离 (3P+N 除外);
适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头 1NO1NC, 报警触头 1NO1NC;
约定发热电流(Ith): 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz;
电动操作机构: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司