



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629949

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器
NDZ3AT-250, NDZ3AT-300, NDZ3AT-350, NDZ3AT-400, NDZ3AT-500, NDZ3AT-600;
参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 16 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629949

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDZ3AT-250, NDZ3AT-300, NDZ3AT-350, NDZ3AT-400, NDZ3AT-500,
NDZ3AT-600

Uimp:8kV;

Ui: 1500V;

Ith:NDZ3AT-250,NDZ3AT-300,NDZ3AT-350:350A;

NDZ3AT-400,NDZ3AT-500:500A;

NDZ3AT-600:600A;

Ue: DC1000V, DC1500V;

使用类别:DC-1;

NDZ3AT-250,NDZ3AT-300,NDZ3AT-350: DC-1: Ue/Ie: DC1000V/100A,
DC1500V/30A;

NDZ3AT-400,NDZ3AT-500, NDZ3AT-600: DC-1:Ue/Ie: DC1000V/125A,
DC1500V/50A;

Us:DC12V,24V;

极数: 1P;

外壳防护等级: IP67(触头部分);

配用的辅助触头;

INO;

Ith:2A;

DC-12:Ue/Ie:DC24V/0.1A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司