



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636636

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3-250L 、 NDM3-250M 、 NDM3-250H 、 NDM3-250 、 NDM3N-250L 、 NDM3N-250M、
NDM3N-250H、 NDM3N-250；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636636

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3-250L、NDM3-250M、NDM3-250H、NDM3-250、NDM3N-250L、
NDM3N-250M、NDM3N-250H、NDM3N-250

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC380/400/415V (NDM3-250L、NDM3-250M、NDM3-250H、NDM3-250、
NDM3N-250L、NDM3N-250M、NDM3N-250H、NDM3N-250);

AC500V (NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250);

AC660/690V(NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250);

In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics:

AC380/400/415V: 40kA (NDM3-250L、NDM3N-250L)、
50kA (NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250)、
70kA (NDM3-250H、NDM3N-250H)

AC500V: 40kA (NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250)

AC660/690V: 10kA(NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250);

Icu:

AC380/400/415V: 50kA (NDM3-250L、NDM3N-250L)、
70kA (NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250)、
100kA (NDM3-250H、NDM3N-250H)

AC500V: 40kA (NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250)

AC660/690V: 20kA(NDM3-250M、NDM3-250、NDM3N-250M、NDM3N-250)

选择性类别: A;

极数: 3P(NDM3-250L,NDM3-250M, NDM3-250H, NDM3N-250L ,
NDM3N-250M,

NDM3N-250H), 4P(NDM3-250, NDM3N-250)

额定频率: 50/60Hz

适用于隔离(N 极形式为 A 的除外);

配用的辅助触头 2NO2NC, 报警触头 1NO1NC;

Ith: 3A; AC-15 0.3A/AC400V; DC-13 0.15A/DC220V;

符合附录 N 的电子附件:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636636

证书附页: 第 2 页 共 2 页

电动操作机构: DC1-225/250; Us: AC/DC24V,110V,220/230/240V,380/400/415V 50Hz;

欠压脱扣器: QT38-250Z; Us: DC:24V,220/230V; AC:220/230V,380/400V 50Hz

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND	M	□-250	□	□/□	□	□	□	□	□	□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
序号	序号名称	NDM3/NDM3N 系列产品									
1	企业代号	ND 企业代号									
2	产品代号	M:塑料外壳式断路器									
3	设计序号	3,3N									
4	壳架等级	250									
5	分断能力级别 1) 2)	L,M,H,无代号									
6	操作方式	无代号: 手柄直接操作									
		P:电动操作									
		Z:转动操作									
7	极数	3、4									
8	脱扣器代号	0: 无脱扣器, 2: 仅有瞬时脱扣器, 3: 复式脱扣器									
9	附件代号	参见表 1									
10	用途代号	无代号:配电型									
11	4 极产品中N 极(中性极)形式	A: N 极不安装过电流脱扣器, 且N 极始终接通; B: N 极不安装过电 流脱扣器, 且N 极与其他三极一起合分; C: N 极安装过电流脱扣器, 且N 极与其他三极一起合分									
12	特殊用途	I: 报警不脱扣功能; 无: 无特殊功能									

备注: 1) 标准型(L) 较高分断型(M) 高分断型(H)

2) 较高分断型(M):分为NDM3-250M/3P和NDM3-250/4P;
NDM3N-250M/3P 和 NDM3N-250/4P

附件代号对照表:

附件代号	附件名称	附件代号	附件名称
00	无附件	70	欠压脱扣器+双辅助触头
10	分励脱扣器	71	欠压脱扣器+单辅助触头
20	双辅助触头	08	报警触头
21	单辅助触头	18	分励脱扣器+报警触头
30	欠压脱扣器	28	双辅助触头+报警触头
40	分励脱扣器+双辅助触头	38	欠压脱扣器+报警触头
41	分励脱扣器+单辅助触头	48	分励脱扣器+辅助触头
50	分励脱扣器+欠压脱扣器	58	辅助触头
60	二组双辅助触头	68	双辅助触头+辅助触头
61	二组单辅助触头	78	欠压脱扣器+辅助触头
62	双辅助触头+单辅助触头		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司