



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636714

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3-125N, NDM3-125S；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636714

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3-125N, NDM3-125S

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380/400/415V;

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics=Icu: 50kA(NDM3-125N), 70kA(NDM3-125S);

选择性类别: A;

极数: 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P(4 个保护极, 无过载报警不脱扣);

适用隔离(3P+N 除外);

适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头, 报警触头: (1NO1NC, 2NO2NC)

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;


符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: Us: DC24V, DC220/230V; AC220/230V, AC380/400V 50Hz;

电动操作机构: Us: AC/DC24V, AC/DC110V, AC/DC220/230/240V,

AC/DC380/400/415V 50Hz(AC)

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636714

证书附页: 第 2 页 共 2 页

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司