



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636713

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3-250C、NDM3N-250C；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636713

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM3-250C、NDM3N-250C
Uimp: 8kV;
Ui: 1000V;
Ue: AC380V/400V/415V;
In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics=35kA, Icu=40kA;
选择性类别:A;
极数:3P;
适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
配用的辅助触头和报警触头: 1NO1NC
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构:
型号: DC1-225/250;Us: AC230V, AC400V,50Hz;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND 1	M 2	□-250 3	□ 4	□ 5
序号	序号名称	NDM3/NDM3N 系列产品		
1	企业代号	ND: 企业代号		
2	产品代号	M:塑料外壳式断路器		
3	设计序号	3, 3N		
4	壳架等级	250		
5	分断能力级别	C		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司