



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636699

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3AR-630C, NDM3AR-630L, NDM3AR-630M, NDM3AR-630H, NDM3AR-400C, NDM3AR-400L
, NDM3AR-400M, NDM3AR-400H; 参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636699

证书附页：第 1 页 共 3 页

NDM3AR-630C, NDM3AR-630L, NDM3AR-630M, NDM3AR-630H,
NDM3AR-400C, NDM3AR-400L, NDM3AR-400M, NDM3AR-400H

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

Ue: AC380V/400V/415V;

In: NDM3AR-630 (400A, 500A, 630A), NDM3AR-400 (250A, 320A, 400A);

Ics (C/L/M/H): 36kA/50kA/70kA/85kA;

Icu (C/L/M/H): 36kA/50kA/70kA/85kA;

选择性类别: A 类;

频率: 50Hz/60Hz;

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P (4 个保护极);

适用于隔离 (3P+N 除外);

过电流脱扣器类型: 热磁式;

配用的辅助触头 (1NO1NC; 2NO2NC; 3NO3NC) 和报警触头 (1NO1NC; 2NO2NC);

Ui: 400V; Uimp: 2.5kV;

约定发热电流 (Ith): 10A;

相应类别下的额定工作电压 (Ue)/额定工作电流 (Ie):

AC-15: AC250V/10A, AC400V/3A;

DC-13: DC220V/0.2A, DC30V/0.1A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构: 额定控制电压:

AC230V/DC220V, AC110V/DC110V, AC400V, DC24V;

欠压脱扣器: 额定控制电压: AC230V/DC250V, AC110V/DC110V, AC400V;

分励脱扣器: 额定控制电压:

AC230V/DC250V, AC110V/DC110V, AC48V/DC48V、

AC24V/DC24V.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636699

证书附页：第 2 页 共 3 页

3.3 型号的解释:

ND M 3A R- 400 □/□ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

序号	名称	规格、种类代号	说明
1	企业代号	ND	/
2	产品代号	M - 塑料外壳式断路器	/
3	设计序号	3A	/
4	系列派生代号	R-热磁可调	/
5	结构段	400	/
6	分断等级	C: 基本型; L: 标准型; M: 较高分断型; H: 高分断型	/
7	极数	3: 3 极; 4: 4 极	/
8	脱扣器类型	3: 复式脱扣器	/
9	附件代号	见下表 1	/
10	N 极型式代号	A: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通; B: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分; C: N 极安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分	/

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636699

证书附页：第 3 页 共 3 页

ND M 3A R- 630 □/ □ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

序号	名称	规格、种类代号	说明
1	企业代号	ND	/
2	产品代号	M - 塑料外壳式断路器	/
3	设计序号	3A	/
4	系列派生代号	R-热磁可调	/
5	结构段	630	/
6	分断等级	C: 基本型; L: 标准型; M: 较高分断型; H: 高分断型	/
7	极数	3: 3 极; 4: 4 极	/
8	脱扣器类型	3: 复式脱扣器	/
9	附件代号	见下表 1	/
10	N 极型式代号	A: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通; B: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分; C: N 极安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分	/

表 1

附件名称	代号
无	00
分励脱扣器	10
双辅助触头	20
欠电压脱扣器	30
分励脱扣器、双辅助触头	40
分励脱扣器、欠电压脱扣器	50
二组双辅助触头	60
欠电压脱扣器、双辅助触头	70
单辅助触头	21
分励脱扣器、单辅助触头	41
欠电压脱扣器、单辅助触头	71
报警触头	08
分励脱扣器、报警触头	18
双辅助触头、报警触头	28
欠电压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、单辅助、报警触头	48
单辅助触头、报警触头	58
双辅助触头、单辅助、报警触头	68
欠电压脱扣器、单辅助触头、报警触头	78
二组单辅助触头	61
双辅助触头、单辅助触头	62

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司