



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638452

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器
NDK1-25；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638452

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDK1-25

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:32A;

AC-6b:Ue/Ie/Qe:AC230V/10A/6.7kvar, AC400V/18A/12.5kvar,
AC690V/26A/18kvar;

Us:AC24V,AC48V,AC110V,AC220V,AC380V,50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头:(本体)

2NO,1NO1NC,2NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

3.3 型号的解释:

ND K 1 — □ □
① ② ③ ④ ⑤

① 企业代号

② 切换电容器接触器

③ 设计代号

④ 规格代号

⑤ 辅助触头数量代号: 十位数字为常开触头的对数, 个位数字为常闭触头的对数 (见表4)

表 4

序号	规格	触头数量	
		常开 (NO)	常闭 (NC)
1	NDK1-2520	2	0
2	NDK1-2511	1	1
3	NDK1-2502	0	2

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司