



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638451

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器
NDK1-32, NDK1-40；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638451

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDK1-32, NDK1-40

U_{imp}: 8kV;

U_i: 690V;

NDK1-32:

I_{th}: 40A;

AC-6b: U_e/I_e/Q_e: AC230V/12A/8.5kvar, AC400V/24A/16.7kvar,

AC690V/35A/24kvar;

NDK1-40:

I_{th}: 50A;

AC-6b: U_e/I_e/Q_e: AC230V/14A/10kvar, AC400V/29A/20kvar, AC690V/40A/28kvar;

U_s:

NDK1-32: AC24V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, 50/60Hz;

NDK1-40: AC24V, AC48V, AC110V, AC220V, AC380V, AC400V, AC415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20;

配用的辅助触头: (本体)

2NO, 1NO+1NC, 2NC;

I_{th}: 10A;

AC-15: U_e/I_e: AC380V/0.95A;

DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638451

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

ND K 1 — □ □

① ② ③ ④ ⑤

① 企业代号

② 切换电容器接触器

③ 设计代号

④ 规格代号

⑤ 辅助触头数量代号：十位数字为常开触头的对数，个位数字为常闭触头的对数（见表 7）

表 7

序号	规格	触头数量	
		常开 (NO)	常闭 (NC)
1	NDK1-3220	2	0
2	NDK1-3211	1	1
3	NDK1-3202	0	2
4	NDK1-4020	2	0
5	NDK1-4011	1	1
6	NDK1-4002	0	2

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司