



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637804

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器
NDQ3HP-3200；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637804

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDQ3HP-3200

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp):6kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

约定发热电流(Ith): 100A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A;

额定工作电压(Ue): AC400/415V;

额定工作电流(Ie): 100A, 250A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A;

使用类别: AC-33A;

额定短路接通能力 Icm(峰值):145kA;


额定短时耐受电流 Icw: 66kA/0.06s;

电器级别:PC 级;

转换方式:ATSE;

极数: 3P, 4P

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司