



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637692

认证委托人名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址  
良信电器（海盐）有限公司  
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格  
隔离开关  
NDG3V-250, NDG3V-350, NDG3V-400、NDG3V-500、NDG3V-630、NDG3V-800；详见附  
页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637692

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDG3V-250, NDG3V-350, NDG3V-400

NDG3V-500、NDG3V-630、NDG3V-800

Uimp: 12kV;

Ui: 1500V;

Ith: NDG3V-250、NDG3V-350、NDG3V-400: 400A

NDG3V-500、NDG3V-630、NDG3V-800: 800A;

Ue: DC1500V(3 极串), DC1000V(2 极串);

Ie: NDG3V-250:250A; NDG3V-350:350A; NDG3V-400:400A ;

NDG3V-500:500A; NDG3V-630: 630A ; NDG3V-800: 800A;


Icw: 10kA/1s;

Icm: 17kA;

使用类别: DC-21B, DC-PV2;

外壳防护等级: IP20(除接线端子外);

直流接线方式见下图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637692

证书附页：第 2 页 共 2 页

## 3.3 型号的解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司