



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638804

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机保护断路器
NDD1-80A；参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020；GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638804

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDD1-80A

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC380/400/415V, AC690V;

In: 40A, 63A, 80A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: AC380/400/415V:18kA(In:40A,63A), 8kA(In:80A);

AC690V:3kA(In:40A,63A), 2kA(In:80A);

Icu: AC380/400/415V:35kA(In:40A,63A),15kA(In:80A);

AC690V:4kA(In:40A,63A),2kA(In:80A);

选择性类别: A;

使用类别: AC-3;

极数: 3P;

适用频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

配用的辅助触头和报警触头:

辅助触头: F1-11Y/D1-80(1NO1NC,外观为白色);

F1-11Y/D1-80RW(1NO1NC,外观为深灰色);

F1-20Y/D1-80(2NO,外观为白色);

F1-20Y/D1-80RW(2NO,外观为深灰色);

F1-21Y/D1-80(2NO1NC,外观为白色);

F1-21Y/D1-80RW(2NO1NC,外观为深灰色);

报警触头: BJ1-10/D1-80(1NO); BJ1-01/D1-80(1NC);

约定发热电流(Ith): 6A;

使用类别: AC-15, DC-13;

额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie):

AC-15: 48V/6A,220/240V/3.5A,380/415V/2A;

DC-13: 24V/6A,48V/5A,110V/1.5A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638804

证书附页: 第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

ND D 1 - 80 A □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 电动机保护断路器
- ③ 设计代号
- ④ 壳架等级额定电流 (A)
- ⑤ 按键式操作
- ⑥ 电流规格代号(见表 1)
- ⑦ 颜色代号: 空白:白色面盖, RW:深灰色面盖

表 1

电流规格代号	整定电流范围
40	25~40
63	40~63
80	56~80

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司