



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638455

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC1-18、NDC1N-18、NDC1Z-18：参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638455

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC1-18、NDC1N-18、NDC1Z-18; U_i : 1000V;

I_{th} : 32A; AC-1: U_e/I_e : 480V/18A;

AC-3: U_e/I_e : 220/230/240V/18A, 380/400/415V/18A, 660/690V/12A; AC-4:

U_e/I_e : 220/230/240V/7.7A, 380/400/415V/7.7A, 660/690V/3.8A; U_s : AC: 24V,

36V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V, 230V/240V, 277V, 380V, 400V, 415V/440V,

480V, 50/60Hz; U_s : DC: 24V, 48V, 80V, 110V, 220V; 极数: 3P; IP20;

配用辅助触头(本体): 1NOor1NC; I_{th} : 10A;

AC-15: U_e/I_e : 380V/0.95A, 415V/0.95A, 480V/0.5A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司