



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638456

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC1-32、NDC1Z-32、NDC1N-32、NDC1-38、NDC1Z-38、NDC1N-38：参数及型号解释
详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638456

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC1-3201,NDC1N-3201,NDC1Z-3201,NDC1-3210,NDC1N-3210,
NDC1Z-3210,NDC1-3208,NDC1Z-3208,NDC1-3801,NDC1N-3801,
NDC1Z-3801,NDC1-3810,NDC1N-3810,NDC1Z-3810,
NDC1-3808,NDC1Z-3808,

Ui:AC1000V;Ith: 50A;

NDC1-3201,NDC1N-3201,NDC1Z-3201,

NDC1-3210,NDC1N-3210,NDC1Z-3210:

NDC1-3208,NDC1Z-3208

AC-3:Ue/Ie: 220/230/240V/32A, 380/400/415V/32A,660/690V/21A;

AC-4:Ue/Ie: 220/230/240V/12A, 380/400/415V/12A,660/690V/7.5A;

NDC1-3801,NDC1N-3801,NDC1Z-3801,

NDC1-3810,NDC1N-3810,NDC1Z-3810:

NDC1-3808,NDC1Z-3808,

AC-3:Ue/Ie: 220/230/240V/38A, 380/400/415V/38A,660/690V/21.5A;

AC-4:Ue/Ie: 220/230/240V/13.9A, 380/400/415V/13.9A,660/690V/8A;

Us:AC: 24V, 32V, 36V, 48V, 110V, 200V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V,
415V, 440V 50/60Hz;

Us: DC: 24V, 48V, 80V, 110V, 220V

极数: 3P、4P;IP20

配用辅助触头(本体): 1NO or 1NC Ith:10A

AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A、415V/0.95A、480V/0.5A;DC-13:Ue/Ie: 220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638456

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND C 1 □ □ — □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① “Nader”牌低压电器
 - ② 交流接触器代号
 - ③ 设计代号
 - ④ 直流操作代号“Z”，一般型无此代号
 - ⑤ 可逆代号“N”，一般型无此代号
 - ⑥ 基本规格代号：用 415V 时，AC-3 下 I_e 值的安培数表示
 - ⑦ 三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字为常开触头对数；个位数字为常闭触头对数（见表 2）
- 四级接触器的主触头数量代号：“40”表示有四对常开主触头，“08”表示有两对常开、两对常闭主触头

表 2

产品规格	辅助触头数量	
	常开 (NO)	常闭 (NC)
NDC1-3210	1	0
NDC1-3201	0	1
NDC1-3810	1	0
NDC1-3801	0	1
NDC1Z-3210	1	0
NDC1Z-3201	0	1
NDC1Z-3810	1	0
NDC1Z-3801	0	1
NDC1N-3210	1	0
NDC1N-3201	0	1
NDC1N-3810	1	0
NDC1N-3801	0	1

注：以上所有规格的接触器无四极，只有三极。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司