



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638548

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC1-630, NDC1-6304, NDC1N-630, NDC1N-6304, NDC1M-6304, NDC1M-630, NDC1MN-630
4. NDC1MN-630; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638548

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC1-630,NDC1-6304,NDC1N-630,NDC1N-6304,NDC1M-6304,NDC1M-630,ND
C1MN-6304,NDC1MN-630

Ui:1250V;Uimp:12kV;

Ith:1000A;

NDC1-630,NDC1-6304,NDC1M-6304,NDC1M-630:

AC-1:Ue:AC660V/690V,AC1000V,AC1140V;Ie:1000A;

AC-3:Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;e:630A/630A/46
0A;NDC1N-630,NDC1N-6304,NDC1MN-6304,NDC1MN-630:

AC-4:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;Ie:188A/188A/170
A;Us:AC110V,AC220V,AC230V,AC380V,50/60Hz;DC110V,DC220V;AC/DC48V~1
32V,AC/DC100V~250V;

极数:3P,4P;

配用的辅助触头(外

置):(NF1:4N0,3NO1NC,2N02NC,1N03NC,4NC,2N0,1N01NC,2NC)

Ui:690V;Uimp:8kV;Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.

3.3 型号的解释:

ND C 1 □ □ - 630 □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白: 常规型; M: 行业定制代号
- ⑤ 空白: 常规型; N: 可逆代号
- ⑥ 基本规格代号: 415V 时, AC-3 下 Ie 值
- ⑦ 极数: 4-4 极, 3 极无标注
- ⑧ 客户特殊代码

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638548

证书附页: 第 2 页 共 2 页

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司