



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638545

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-1450, NDC1-1450L, NDC1-1700, NDC1-1700L, NDC1-2100, NDC1-2100L, NDC1-2300, NDC1M-1450L, NDC1M-1700L, NDC1M-2100L, NDC1M-2300; 参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638545

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC1-1450,NDC1-1450L,NDC1-1700,NDC1-1700L,NDC1-2100,NDC1-2100L,
NDC1-2300,NDC1M-1450L,NDC1M-1700L,NDC1M-2100L,NDC1M-2300

Uimp: 12kV;

Ui: 1250V;

NDC1-1450(L),NDC1M-1450L:

Ith:1450A;

AC-1: Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/
1140V/1450A;

NDC1-1700(L),NDC1M-1700L:

Ith:1700A;

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/
1140V/1700A;

NDC1-2100(L),NDC1M-2100L:

Ith:2100A;

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/
1140V/2100A;

NDC1-2300,NDC1M-2300:

Ith:2300A;

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/
1140V/2300A;

使用类别:AC-1;

Us: AC: 110V,110~120V,220V,220~230V,240V,277V,380V,380~400V,415~440V,
50/60Hz;

DC: 110V,125V,220~250V,250V;

极数:3P;

配用的辅助触头: (外置)

NF1 系列:(证书编号: CQC2019010304159163)

4NO,3NO1NC,2NO2NC,1NO3NC,4NC,2NO,1NO1NC,2NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.95A,AC415V/0.95A,AC480V/0.5A,

DC-13: Ue/Ie:DC230V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638545

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

ND C □ □ — □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白：常规型；M：行业定制代号
- ⑤ 基本规格代号：AC-1 下 Ie 值
- ⑥ 空白：常规型；L：联接板改进型产品
- ⑦ 客户特殊代码

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司