



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638543

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1M-09、NDC1M-12、NDC1M-18；Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：20A（NDC1M-09，NDC1M-12）、25A（NDC1M-18）；Ue：AC220V/380V；Ie：9A（NDC1M-09）、12A（NDC1M-12）、18A（NDC1M-18）；Us：AC24V、36V、110V、220V、240V、380V、415V，50/60Hz；使用类别：AC-3；极数：3P；适用频率：50/60Hz；配用的辅助触头：1NO 或 1NC；Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：10A；AC-15：Ue/Ie：AC380V/0.95A；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638543

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

ND C 1M — □ □

① ② ③ ④ ⑤

① 企业代号

② 交流接触器代号

③ 设计代号

④ 基本规格代号：额定工作电流等级：9,12,18

⑤ 接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示

其中，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数(见表 1)。

表 1

产品规格	辅助触头数量	
	常开(NO)	常闭(NC)
NDC1M-0910	1	0
NDC1M-0901	0	1
NDC1M-1210	1	0
NDC1M-1201	0	1
NDC1M-1810	1	0
NDC1M-1801	0	1

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司