



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638815

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC2-06, NDC2-09, NDC2-12, NDC2-16, NDC2N-06, NDC2N-09, NDC2N-12, NDC2N-16; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638815

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC2-06,NDC2-09,NDC2-12,NDC2-16,NDC2N-06,NDC2N-09,NDC2N-12,NDC2N-16

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:20A;

Ue:AC220/230V,AC380/400V;

Ie:AC-3:6A(NDC2-06),9A(NDC2-09),12A(NDC2-12),16A(NDC2-16);

AC-4:2.3A(NDC2-06,NDC2N-06),3.3A(NDC2-09,NDC2N-09),

4.3A(NDC2-12,NDC2N-12),5.6A(NDC2-16,NDC2N-16);

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220/230V,AC380/400V,50Hz,50/60Hz;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP20;

配用的辅助触头:(本体)

2NO,2NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220/230V/0.15A

3.3 型号的解释:

ND C 2 □ — □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业代号

② 交流接触器代号

③ 设计代号

④ 空白: 常规型; N: 可逆代号

⑤ 基本规格代号: 用 400V 时, AC-3 下 Ie 值的安培数表示

⑥ 三极接触器的辅助触头数量代号: “10”表示有一对常开辅助触头

“01”表示有一对常闭辅助触头

四极接触器主触头数量代号: “40”表示有四对常开主触头

“08”表示有两对常开、两对常闭主触头

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司