



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638801

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
家用及类似用途接触器
NDC2J-16, NDC2J-20, NDC2J-25；参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 17885-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638801

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDC2J-16,NDC2J-20,NDC2J-25

Ith:25A

NDC2J-16:

AC-7a:Ue/Ie:AC250V/16A(1P/2P),AC400V/16A(3P/4P);

AC-7b:Ue/Ie:AC250V/6A(1P/2P),AC400V/6A(3P/4P);

NDC2J-20:

AC-7a:Ue/Ie:AC250V/20A(1P/2P),AC400V/20A(3P/4P);

AC-7b:Ue/Ie:AC250V/7A(1P/2P),AC400V/7A(3P/4P);

NDC2J-25:

AC-7a:Ue/Ie:AC250V/25A(1P/2P),AC400V/25A(3P/4P);

AC-7b:Ue/Ie:AC250V/8.5A(1P/2P),AC400V/8.5A(3P/4P);

使用类别:AC-7a,AC-7b;

极数:1P,2P,3P,4P;

Us:AC220/240V,50/60Hz;

外壳防护等级:IP20

3.3 型号的解释:

ND C 2 J — □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业代号

② 接触器代号

③ 设计代号

④ 家用及类似用途接触器代号

⑤ 基本规格代号: 用 AC-7a 下 Ie 值的安培数表示

⑥ 触头数量代号: 十位数字为常开触头对数, 个位数字为常闭触头对数 (见表 2)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638801

证书附页：第 2 页 共 3 页

3.3 型号的解释: (续)

表 2

序号	规格	触头数量	
		常开 (NO)	常闭 (NC)
1	NDC2J-16/10	1	0
2	NDC2J-16/01	0	1
3	NDC2J-16/11	1	1
4	NDC2J-16/20	2	0
5	NDC2J-16/30	3	0
6	NDC2J-16/03	0	3
7	NDC2J-16/22	2	2
8	NDC2J-16/31	3	1
9	NDC2J-16/40	4	0
10	NDC2J-16/04	0	4
11	NDC2J-20/10	1	0
12	NDC2J-20/01	0	1
13	NDC2J-20/11	1	1
14	NDC2J-20/20	2	0
15	NDC2J-20/30	3	0
16	NDC2J-20/03	0	3
17	NDC2J-20/22	2	2
18	NDC2J-20/31	3	1
19	NDC2J-20/40	4	0
20	NDC2J-20/04	0	4
21	NDC2J-25/10	1	0
22	NDC2J-25/01	0	1
23	NDC2J-25/11	1	1
24	NDC2J-25/20	2	0

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638801

证书附页：第 3 页 共 3 页

表 2 (续)

序号	规格	触头数量	
		常开 (NO)	常闭 (NC)
25	NDC2J-25/30	3	0
26	NDC2J-25/03	0	3
27	NDC2J-25/22	2	2
28	NDC2J-25/31	3	1
29	NDC2J-25/40	4	0
30	NDC2J-25/04	0	4

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司