



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638814

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC3-09, NDC3-09A, NDC3ZE-09, NDC3N-09, NDC3ZEN-09, NDC3-12, NDC3-12A, NDC3ZE-12, NDC3N-12, NDC3ZEN-12, NDC3-18, NDC3-18A, NDC3ZE-18, NDC3N-18, NDC3ZEN-18;
参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638814

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC3-09,NDC3-09A,NDC3ZE-09,NDC3N-09,NDC3ZEN-09,
NDC3-12,NDC3-12A,NDC3ZE-12,NDC3N-12,NDC3ZEN-12,
NDC3-18,NDC3-18A,NDC3ZE-18,NDC3N-18,NDC3ZEN-18

Ui:690V;Uimp:6kV;

Ith:25A(NDC3-09, NDC3ZE-09,NDC3N-09,NDC3ZEN-09),

25A(NDC3-12, ,NDC3ZE-12,NDC3N-12,NDC3ZEN-12),

32A(NDC3-18, NDC3ZE-18,NDC3N-18,NDC3ZEN-18);

NDC3-09, NDC3ZE-09,NDC3N-09,NDC3ZEN-09:

AC-1:Ue/Ie:AC660/690V/25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415V/9A,AC660/690V/6.6A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415V/9A,AC660/690V/5.5A;

NDC3-12, NDC3ZE-12,NDC3N-12,NDC3ZEN-12:

AC-1:Ue/Ie:AC660/690V/25A;

AC-3:Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415V/12A,AC660/690V/7.2A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415V/12A,AC660/690V/6.1A;

NDC3-18 ,NDC3ZE-18,NDC3N-18,NDC3ZEN-18:

AC-1:Ue/Ie:AC660/690V/32A;

AC-3:Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415V/18A,AC660/690V/11.5A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230/240/380/400/415V/18A,AC660/690V/9.6A;

使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;

Us: AC24V(50/60Hz),AC36V(50/60Hz),AC42V(50/60Hz),AC48V(50/60Hz),

AC110V(50/60Hz),AC127V(50/60Hz),AC200V(50/60Hz),AC220V(50/60Hz),

AC230V(50/60Hz),AC240V(50/60Hz),AC277V(50/60Hz),AC380V(50/60Hz),

AC400V(50/60Hz),AC415V(50/60Hz),AC440V(50/60Hz),AC480V(50/60Hz),

DC12V,DC24V,DC36V,DC42V,DC48V,DC60V,DC110V,DC125V,DC220V,DC230V,

极数:3P;IP20;

配用的辅助触头(1NO1NC,2NO,2NC):Ith:10A; Ui:690V;Uimp:6kV;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/2.4A,DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.3A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638814

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

ND C 3 □ — □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白：常规型；ZE：直流操作代号（直流模块内装式）
- ⑤ 空白：常规型；N：可逆接触器
- ⑥ 基本规格代号：用 415V，AC-3 下 I_e 值的安培数表示
- ⑦ 辅助触头数量代号：空白：无辅助触头；11：一对常开+一对常闭辅助触头；
20：两对常开辅助触头；02：两对常闭辅助触头；
- ⑧ 线圈接线方式代号：空白：标准型，A：线圈顶部接线（无直流操作方式）
- ⑨ 辅助触头接通能力代号：空白：标准型，S：低信号型辅助触头
- ⑩ 客户代码：空白或者字母、数字

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司