



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638813

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC3-25、NDC3ZE-25、NDC3N-25、NDC3ZEN-25 NDC3-32、NDC3ZE-32、NDC3N-32、
NDC3ZEN-32 NDC3-38、NDC3ZE-38、NDC3N-38、NDC3ZEN-38；参数及型号解释详见
附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638813

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC3-25、NDC3ZE-25、NDC3N-25、NDC3ZEN-25 NDC3-32、NDC3ZE-32、
NDC3N-32、
NDC3ZEN-32 NDC3-38、NDC3ZE-38、NDC3N-38、NDC3ZEN-38;
Uimp:6kV,Ui:690V;
Ith: 40A(NDC3-25, NDC3ZE-25, NDC3N-25, NDC3ZEN-25)、50A(NDC3-32,
NDC3ZE-32,
NDC3N-32,NDC3ZEN-32,NDC3-38, NDC3ZE-38,NDC3N-38,NDC3ZEN-38);
NDC3-25, NDC3ZE-25, NDC3N-25, NDC3ZEN-25:
Ue:220V/230V/240V/380V/400V/415V,
Ie:25A(AC-3), Ie:20.9A(AC-4); Ue:660V/690V, Ie:40A(AC-1), Ie:16.5A(AC-3),
Ie:13.8A(AC-4);
NDC3-32, NDC3ZE-32, NDC3N-32, NDC3ZEN-32:
Ue:220V/230V/240V/380V/400V/415V,
Ie:32A(AC-3), Ie:26.7A(AC-4); Ue:660V/690V, Ie:50A(AC-1), Ie:20.2A(AC-3),
Ie:16.9A(AC-4)
NDC3-38, NDC3ZE-38, NDC3N-38, NDC3ZEN-38:
Ue:220V/230V/240V/380V/400V/415V,
Ie:38A(AC-3), Ie:26.7A(AC-4); Ue:660V/690V, Ie:50A(AC-1), Ie:20.2A(AC-3),
Ie:16.9A(AC-4);
使用类别: AC-1、AC-3、AC-4
Us: AC(50/60Hz)24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V, 230V,
240V, 277V,
380V, 400V, 415V, 440V, 480V ; DC12V, 24V, 36V, 42V,
48V, 60V, 110V, 125V, 220V, 230V;
3P; IP20
配用的辅助触头:
1NO1NC 或 2NO 或 2NC;
Ith:10A, Ui:690V; AC-15:400V/2.4A; DC-13:250V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638813

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3型号的解释：

ND C 3 □ — □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白：常规型；ZE：直流操作代号（直流模块内装式）
- ⑤ 空白：常规型；N：可逆接触器
- ⑥ 基本规格代号：用415V，AC-3 下I_e 值的安培数表示
- ⑦ 辅助触头数量代号：空白：无辅助触头；11：一对常开+一对常闭辅助触头；
20：两对常开辅助触头；02：两对常闭辅助触头；
- ⑧ 线圈接线方式代号：空白：标准型，A：线圈顶部接线（无直流操作方式）
- ⑨ 辅助触头接通能力代号：空白：标准型，S：低信号型辅助触头
- ⑩ 客户代码：空白或者字母、数字

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司