



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638812

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC3-95, NDC3N-95, NDC3GV-95, NDC3Z-95；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638812

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC3-95,NDC3N-95,NDC3GV-95,NDC3Z-95

Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:125A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/660V/690V/125A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/95A,AC660V/690V/48A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/79A,AC660V/690V/40A;

(NDC3N-9511 仅适用于 AC-4)

使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;

Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220/230V,AC380V,AC400/415V,AC440V;

AC/DC24~60V,AC/DC48~130V,AC/DC100~250V;(AC:50/60Hz);

极数:3P;防护等级:IP20(不包括进出接线端);

配用的辅助触头(1NO1NC):

Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:AC400V/2.4A;DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.3 A.

3.3 型号的解释:

ND C 3 □ □ - 95 □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①企业代号

②交流接触器代号

③设计代号

④无: 常规型, GV: 控制回路为交直流通用及过电压保护的接触器, Z: 客户派生代号

⑤无: 常规型, N: 可逆接触器(无交直流通用操作方式)

⑥基本规格代号: 用400/415V, AC-3 下Ie 值的安培数表示

⑦辅助触头数量代号: 空白: 无辅助触头; 11: 一对常开+一对常闭辅助触头

⑧无: 单触桥辅助触头, S: 双触桥辅助触头

⑨客户代码: 空白或者字母、数字表示

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司