



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638810

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC5K-2400R, NDC5K-2400R/H, NDC5K-2700R, NDC5K-2700R/H, NDC5K-3200R, NDC5K-3200R/H; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638810

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC5K-2400R,NDC5K-2400R/H,NDC5K-2700R,NDC5K-2700R/H,
NDC5K-3200R,NDC5K-3200R/H
Ui:1000V(NDC5K-2400R/H,NDC5K-2700R/H,NDC5K-3200R/H),
1250V(NDC5K-2400R,NDC5K-2700R,NDC5K-3200R);
Uimp:12kV;
Ith:2450A(NDC5K-2400R,NDC5K-2400R/H),2700A(NDC5K-2700R,NDC5K-2700
R/H),
3185A(NDC5K-3200R,NDC5K-3200R/H);
NDC5K-2400R/H:AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/690V/1000V/2450A;
NDC5K-2400R:AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/2450A;
NDC5K-2700R/H:AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/690V/1000V/2700A;
NDC5K-2700R:AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/2700A;
NDC5K-3200R/H:AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/690V/1000V/3185A;
NDC5K-3200R:AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/3185A;
使用类别:AC-1;
Us:AC/DC110V-250V(AC:50/60Hz);
极数:3P;防护等级:IP20(两侧挂辅助触头,不包括上下出线端);
配用的辅助触头:
F1-11L/C5K-800(1NO1NC):
Ith:16A;Ui:690V;Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC230V/6A,AC400V/4A,AC500V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC24V/6A,DC48V/2.8A,DC220V/0.3A;
F1-11LS/C5K-800(1NO1NC):
Ith:0.1A;Ui:250V;Uimp:2.5kV;
AC-12:Ue/Ie:AC125V/0.1A,AC250V/0.1A;
AC-14:Ue/Ie:AC125V/0.1A,AC250V/0.1A;
DC-12:Ue/Ie:DC30V/0.1A.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638810

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

ND C 5 K—□ □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 真空灭弧
- ⑤ 规格代号：2400、2700、3200
- ⑥ R：AC-1 使用类别
- ⑦ 无：常规型，H：派生型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司