



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638809

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
电子式过载继电器

NDR1E-95; Ui:690V; Uimp:6kV; Ue: AC220V/230V、AC380V/400V、AC660V/690V; Ie: 23~32A、30~40A、37~50A、48~65A、55~70A、63~80A、80~95A; 脱扣级别: 10、20; 极数:3P; IP20(接线侧除外); 辅助触头: :触头种类和对数:1NO1NC; Ith:3A; Ui:400V; Uimp:4kV; Ue/Ie: AC-15: 400V/0.47A、230V/0.75A; DC-13: 230V/0.1A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 05 日 有效期至: 2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638809

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

ND R 1 E - □ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8

序号	序号说明	NDR1E 型号
1	企业代号	ND: Nader 牌低压电器
2	产品代号	R: 过载继电器
3	设计序号	1
4	过载方式	E: 电子式
5	产品基型代号	95
6	整定电流规格代号	见表 2
7	脱扣等级代号	B:10 级 C: 20 级
8	辅助触头工作电压	0:230V(AC-15) 230V(DC-13) 1:400V(AC-15) 230V(DC-13)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司