



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638807

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
电子式过载继电器
NDR3E-65；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638807

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDR3E-65

Ui:690V;Uimp:6kV;

Ue:AC220V/230VAC380V/400VAC660V/690V;

Ie:20~50A,32~80A;

脱扣级别:10,20;

极数:3P; 防护等级:IP20(接线侧除外);

配用的辅助触头:

1NO1NC;Ith:3A;Uimp:4kV; Ui:230V(NDR3E-65.../0/...),400V(NDR3E-65.../1/...);

NDR3E-65.../0/...:AC-15:Ue/Ie:AC230V/0.75A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.1A;

NDR3E-65.../1/...:AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.47A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.1A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638807

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:

ND R 3 E - □ □ / □ / □
1 2 3 4 5 6 7 8

序号	序号说明	NDR3E 型号
1	企业代号	ND
2	产品代号	R: 过载继电器
3	设计序号	3
4	过载方式	E: 电子式
5	产品基型代号	65
6	整定电流规格代号	见表 2
7	辅助触头工作电压	0: 230V (AC-15) 230V (DC-13) 1: 400V (AC-15) 230V (DC-13)
8	辅助电源电压	1: AC110V (50Hz/60Hz) 2: AC220V/230V (50Hz/60Hz) 3: AC380V/400V (50Hz/60Hz)

表 2

电流规格代号	整定电流调节范围	与熔断器一同使用的熔断器类型		配套的接触器型号
		aM/A	gG/A	
11	20-50	100	160	NDC3-40/65/80
12	32-80	100	160	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司