



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636750

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-630L、NDM3E-630M、NDM3E-630H；详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636750

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-630L、NDM3E-630M、NDM3E-630H;

Ue: AC380V/400V /415V;

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

In: 400A、500A、630A;

Ir: (0.4~1.0) In 可调, 步进 0.1A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 35kA (L 型)、50 kA (M 型)、70 kA (H 型);

Icu: 35kA (L 型)、50 kA (M 型)、70 kA (H 型);

选择性类别: B 类;

Icw: 8kA/1s;

极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭);

适用频率: 50/60Hz;

产品适用于隔离 (3P+N 除外);

配用的辅助触头: F1-22L (1NO1NC, 2NO2NC): Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/5A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636750

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND M 3 E- 630 / ET32 / / / / / / / / / / / / / / / / / /																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
序号	序号名称																		
1	企业代号																		
2	产品代号																		
3	设计序号																		
4	系列派生代号																		
5	壳架等级																		
6	分断能力级别																		
7	操作方式																		
8	功能派生代号																		
9	附加功能代号																		
10	通信方式																		
11	拓扑功能																		
12	温度测量（出线端母排）																		
13	极数																		
14	附件代号																		
15	用途代号																		
16	4 极产品中 N 极																		
17	额定电流																		
18	接线方式																		
19	附件电压说明																		
20	特定场合用																		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司