



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302642732

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDM5G-400V；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 14 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302642732

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM5G-400V

Uimp: 8kV;

Ui: 1500V;

Ith: 400A;

Ue: DC1500V;

Ie: 400A;

Icw: 5kA/1s;

Icm: 5kA;

使用类别: DC-22A, DC-23A, DC-PV2;

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

配用辅助触头(1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC):


Ith: 10A(AC250V), 3A(AC400V), 0.2A(DC220V);

AC-15: Ue/Ie: AC250V/10A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/3A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;

直流接线方式见下图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302642732

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解釋:

ND 1	M 2	S 3	G 4	-400 5	V 6	☐ 7	/ ☐ 8	/ ☐ 9	☐ 10	☐ 11
序号	序号名称		NDMSG							
1	企业代号		ND:企业代号							
2	产品代号		M:塑料外壳式							
3	设计序号		5							
4	派生代号		G:隔离开关							
5	壳架电流		400							
6	高电压		V							
7	额定电流		400A							
8	极数		2							
9	操作方式		无代号: 手柄直接操作							
			R: 手动操作							
			M: 电动操作							
10	附件代号		参见表 1							
11	补充信息									

表 1

附件代号	附件名称	安装位置
无	无附件	—
10	分励脱扣器	
21	单辅助触头	
41	分励脱扣器+单辅助触头	

注: 单辅助触头;
 分励脱扣器;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司