



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639070

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器
NDZ3X-10010B/Z;

Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:150A;DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A, DC750V/900V/10A;
Us:DC12V, DC24V, DC48V; 配用的辅助触头(1NO, 2 组):
Ui:30V;Uimp:0.5kV;Ith:2A;DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A. 接线方式、型号解释详见附
页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639070

证书附页：第 1 页 共 1 页


3.3 型号的解释：

ND Z 3 X — □ □ □/□ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① “Nader”牌低压电器
- ② 直流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 系列派生代号：X 表示高性能产品
- ⑤ 基本规格代号：DC500V 时，DC-1 使用类别下的额定电流值
- ⑥ 辅助触头代号：10 表示带一组辅助常开触头
- ⑦ 品种派生代号：B/Z 表示组合式产品
- ⑧ 无字母：常规产品
有字母：客户特殊需求代号

4. 特殊结构说明（如有需要）：

接线图如下：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司