



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639068

认证委托人名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址  
良信电器（海盐）有限公司  
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格  
直流接触器  
NDZ3-150, NDZ3-15010, NDZ3-15001, NDZ3-15011, NDZ3X-150, NDZ3X-15010, NDZ3X-15001, NDZ3X-15011; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639068

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001,NDZ3-15011,  
NDZ3X-150,NDZ3X-15010,NDZ3X-15001,NDZ3X-15011

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:300A;

NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001,NDZ3-15011:

DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/15A;

NDZ3X-150,NDZ3X-15010,NDZ3X-15001,NDZ3X-15011:

DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/1000V/15A;

Us:DC12V,DC24V,DC48V;

极数:1P;

配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO1NC):

Ui:30V;Uimp:0.5kV;Ith:2A;DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A

## 型号解释:

ND Z 3 □ — □ □ □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① “Nader”牌低压电器

② 直流接触器代号

③ 设计代号

④ 系列派生代号: 无表示常规产品, X表示高性能产品, W表示无极性产品

⑤ 基本规格代号: DC450V时, DC-1使用类别下的额定电流值

⑥ 辅助触头代号: 无表示不带辅助触头, 10表示带一组辅助常开触头,

01表示带一组辅助常闭触头, 11表示带一组辅助常开触头和一组辅助常闭触头

⑦ 无字母: 常规产品。

有字母: 客户特殊需求代号。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司