



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639066

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器

NDZ3T-40 Uimp: 8kV; Ui: 1500V; Ith: 40A; 使用类别: DC-1; DC-1: Ue/Ie:
DC450V/500V/750V/40A, DC1000V/15A, DC1500V/5A; Us: DC12V, DC24V, DC48V;
极数: 1P; 外壳防护等级: IP67 (接线端子除外)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639066

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

ND Z 3 T - 40 □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 直流接触器代号
- ③ 设计序号：3
- ④ 封装类型：陶瓷封装
- ⑤ 基本规格代号：40
- ⑥ 系列细分代号：空白或英文字母
- ⑦ 额定电压：450V、500V、750V、1000V、1500V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司