



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639065

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器
NDZ3T-100；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639065

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDZ3T-100;

Uimp:4kV; Ui:1000V;

Ith:100A;

Ue:DC450V、DC750V、DC1000V;

Ie:100A(DC450V)、70A(DC750V)、15A(DC1000V);

使用类别:DC-1;

Us:DC12V、DC24V、DC48V;

极数: 1P; IP67(触头部分);

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639065

证书附页：第 2 页 共 2 页

ND Z 3 I - □ □ / □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① “Nader”牌低压电器
- ② 直流接触器代号
- ③ 设计序号：3
- ④ 封装类型：陶瓷封装
- ⑤ 基本规格代号：100
- ⑥ P：负载引出端为连接排，空白：负载引出端无连接排
- ⑦ 额定电压：450V、750V、1000V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司