



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639059

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器

NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R, NDZ3AT-350(10)R,
NDZ3AT-400(10)R, NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P, NDZ3AT-250(10)P,
NDZ3AT-300(10)P, NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639059

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R,
NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R, NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P,
NDZ3AT-250(10)P, NDZ3AT-300(10)P, NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P

Uimp: 6kV;

Ui: NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P, NDZ3AT-250(10)P,

NDZ3AT-300(10)P, NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P: 1500V;

NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R,

NDZ3AT-300(10)R, NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R: 1000V;

Ith: 400A;

使用类别: DC-1;

NDZ3AT-150(10)R, NDZ3AT-200(10)R, NDZ3AT-250(10)R, NDZ3AT-300(10)R,

NDZ3AT-350(10)R, NDZ3AT-400(10)R: DC-1: Ue/Ie: DC1000V/20A;

NDZ3AT-150(10)P, NDZ3AT-200(10)P, NDZ3AT-250(10)P, NDZ3AT-300(10)P,

NDZ3AT-350(10)P, NDZ3AT-400(10)P: DC-1: Ue/Ie: DC1500V/10A;

Us: DC12V, DC24V;

极数 1P;

外壳防护等级: IP67(触头部分),

配用的辅助触头(本体):

1NO;

Ith: 2A;

DC-12: Ue/Ie: DC24V/0.1A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639059

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

ND Z 3A T - □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 企业代号
- ② 直流接触器代号
- ③ 设计序号：3A
- ④ 封装类型：陶瓷封装
- ⑤ 基本规格代号：150、200、250、300、350、400
- ⑥ 空白：无辅助触头，10：自带一组常开辅助触头
- ⑦ 系列细分代号：R、P
- ⑧ 负载工作电压：1000V、1500V
- ⑨ 客户代码：空白或者字母、数字

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司