



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639067

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
直流接触器

NDZ3-150J, NDZ3-15010J, NDZ3-15001J, NDZ3-15011J, NDZ3-200, NDZ3-20010, NDZ3-20001, NDZ3-20011, NDZ3-250, NDZ3-25010, NDZ3-25001, NDZ3-25011, NDZ3-300, NDZ3-30010, NDZ3-30001, NDZ3-30011, NDZ3X-150J, NDZ3X-15010J, NDZ3X-15001J, NDZ3X-15011J, NDZ3X-200, NDZ3X-20010, NDZ3X-20001, NDZ3X-20011, NDZ3X-250, NDZ3X-25010, NDZ3X-25001, NDZ3X-25011, NDZ3X-300, NDZ3X-30010, NDZ3X-30001, NDZ3X-30011, NDZ3W-150, NDZ3W-15010, NDZ3W-15001, NDZ3W-15011, NDZ3W-200, NDZ3W-20010, NDZ3W-20001, NDZ3W-20011, NDZ3W-250, NDZ3W-25010, NDZ3W-25001, NDZ3W-25011, NDZ3W-300, NDZ3W-30010, NDZ3W-30001, NDZ3W-30011; 更多型号、参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日 有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639067

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDZ3-150J,NDZ3-15010J,NDZ3-15001J,NDZ3-15011J,
NDZ3-200,NDZ3-20010,NDZ3-20001,NDZ3-20011,
NDZ3-250,NDZ3-25010,NDZ3-25001,NDZ3-25011,
NDZ3-300,NDZ3-30010,NDZ3-30001,NDZ3-30011,
NDZ3X-150J,NDZ3X-15010J,NDZ3X-15001J,NDZ3X-15011J,
NDZ3X-200,NDZ3X-20010,NDZ3X-20001,NDZ3X-20011,
NDZ3X-250,NDZ3X-25010,NDZ3X-25001,NDZ3X-25011,
NDZ3X-300,NDZ3X-30010,NDZ3X-30001,NDZ3X-30011,
NDZ3W-150,NDZ3W-15010,NDZ3W-15001,NDZ3W-15011,
NDZ3W-200,NDZ3W-20010,NDZ3W-20001,NDZ3W-20011,
NDZ3W-250,NDZ3W-25010,NDZ3W-25001,NDZ3W-25011,
NDZ3W-300,NDZ3W-30010,NDZ3W-30001,NDZ3W-30011,
NDZ3-150S,NDZ3-15010S,NDZ3-15001S,NDZ3-15011S,
NDZ3-200S,NDZ3-20010S,NDZ3-20001S,NDZ3-20011S,
NDZ3-250S,NDZ3-25010S,NDZ3-25001S,NDZ3-25011S,
NDZ3-300S,NDZ3-30010S,NDZ3-30001S,NDZ3-30011S,
NDZ3X-150S,NDZ3X-15010S,NDZ3X-15001S,NDZ3X-15011S,
NDZ3X-200S,NDZ3X-20010S,NDZ3X-20001S,NDZ3X-20011S,
NDZ3X-250S,NDZ3X-25010S,NDZ3X-25001S,NDZ3X-25011S,
NDZ3X-300S,NDZ3X-30010S,NDZ3X-30001S,NDZ3X-30011S,
NDZ3W-150S,NDZ3W-15010S,NDZ3W-15001S,NDZ3W-15011S,
NDZ3W-200S,NDZ3W-20010S,NDZ3W-20001S,NDZ3W-20011S,
NDZ3W-250S,NDZ3W-25010S,NDZ3W-25001S,NDZ3W-25011S,
NDZ3W-300S,NDZ3W-30010S,NDZ3W-30001S,NDZ3W-30011S
Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:500A;
NDZ3-150J,NDZ3-15010J,NDZ3-15001J,NDZ3-15011J,
NDZ3-150S,NDZ3-15010S,NDZ3-15001S,NDZ3-15011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/150A,DC750V/900V/15A;
NDZ3-200,NDZ3-20010,NDZ3-20001,NDZ3-20011,
NDZ3-200S,NDZ3-20010S,NDZ3-20001S,NDZ3-20011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/200A,DC750V/900V/15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639067

证书附页: 第 2 页 共 3 页

NDZ3-250,NDZ3-25010,NDZ3-25001,NDZ3-25011,
NDZ3-250S,NDZ3-25010S,NDZ3-25001S,NDZ3-25011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/250A,DC750V/900V/15A;
NDZ3-300,NDZ3-30010,NDZ3-30001,NDZ3-30011,
NDZ3-300S,NDZ3-30010S,NDZ3-30001S,NDZ3-30011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/300A,DC750V/50A,DC900V/15A;
NDZ3X-150J,NDZ3X-15010J,NDZ3X-15001J,NDZ3X-15011J,
NDZ3X-150S,NDZ3X-15010S,NDZ3X-15001S,NDZ3X-15011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/50A,DC900V/1000V/15A;
NDZ3X-200,NDZ3X-20010,NDZ3X-20001,NDZ3X-20011,
NDZ3X-200S,NDZ3X-20010S,NDZ3X-20001S,NDZ3X-20011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/200A,DC750V/50A,DC900V/1000V/15A;
NDZ3X-250,NDZ3X-25010,NDZ3X-25001,NDZ3X-25011,
NDZ3X-250S,NDZ3X-25010S,NDZ3X-25001S,NDZ3X-25011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/250A,DC750V/50A,DC900V/1000V/15A;
NDZ3X-300,NDZ3X-30010,NDZ3X-30001,NDZ3X-30011,
NDZ3X-300S,NDZ3X-30010S,NDZ3X-30001S,NDZ3X-30011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/300A,DC750V/50A,DC900V/1000V/15A;
NDZ3W-150,NDZ3W-15010,NDZ3W-15001,NDZ3W-15011,
NDZ3W-150S,NDZ3W-15010S,NDZ3W-15001S,NDZ3W-15011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/1000V/15A;
NDZ3W-200,NDZ3W-20010,NDZ3W-20001,NDZ3W-20011,
NDZ3W-200S,NDZ3W-20010S,NDZ3W-20001S,NDZ3W-20011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/200A,DC750V/900V/1000V/15A;
NDZ3W-250,NDZ3W-25010,NDZ3W-25001,NDZ3W-25011,
NDZ3W-250S,NDZ3W-25010S,NDZ3W-25001S,NDZ3W-25011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/250A,DC750V/900V/1000V/15A;
NDZ3W-300,NDZ3W-30010,NDZ3W-30001,NDZ3W-30011,
NDZ3W-300S,NDZ3W-30010S,NDZ3W-30001S,NDZ3W-30011S:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/300A,DC750V/900V/1000V/15A;
Us:DC9~36V,DC12V,DC24V;极数:1P;

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639067

证书附页: 第 3 页 共 3 页

配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO1NC):

Ui:30V;Uimp:0.5kV;Ith:2A;

DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A.

3.3 型号的解释:

ND Z 3 □ — □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 企业代号

② 直流接触器代号

③ 设计代号

④ 系列派生代号: 无表示常规产品, X 表示高性能产品, W 表示无极性产品

⑤ 基本规格代号: DC450V 时, DC-1 使用类别下的额定电流值

⑥ 辅助触头代号: 无表示不带辅助触头, 10 表示带一组辅助常开触头,

01 表示带一组辅助常闭触头, 11 表示带一组辅助常开触头和一组辅助常闭触头

⑦ 系列代号: 空白: 线圈电压 DC9~36V, S: 线圈电压 DC12V、DC24V

⑧ 无字母: 常规产品; 有字母: 客户特殊需求代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司