



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637666

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机保护断路器

NDM2E-100H 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;额定绝缘电压(Ui):800V;额定工作电压(Ue):
AC400V;额定电流(In):100A;过电流脱扣器类型:电子式;额定运行短路分断能力(Ics):50kA;
额定极限短路分断能力(Icu):85kA;额定短时耐受电流(Icw):1kA/1s;选择性类别:A;使用类
别:AC-3;脱扣级别:10;极数:3P;适用于隔离;配用的辅助触头(2NO2NC):Ith:3A;AC-15:
Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月04日 有效期至:2029年06月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637666

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):



注: 1 手动直接操作无代号; 电动操作用 P 表示; 转动手柄用 Z 表示。
2 额定极限短路分断能力: H 型 (最高型)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司