



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637665

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机保护断路器
NDM2E-250H；型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020；GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637665

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM2E-250H

Ui:800V;

Uimp:8kV;

Ue: AC400V;

In: 250A(可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):50kA;

额定极限短路分断能力(Icu):85kA;

额定短时耐受电流(Icw):2.5kA/1s;

选择性类别: A;

使用类别: AC-3;

脱扣级别:10;

极数: 3P;

适用于隔离;

配用的辅助触头(2NO2NC):

Ith: 3A;

AC-15:Ie/Ue:1.5A/AC400V;

DC-13:Ie/Ue:0.15A/DC220V

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):



注 1: 无代号: 手柄直接操作; Z: 转动手柄操作; P: 电动操作机构

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司